


Stabilimenti:

LEGNANO (MI) – Via C. Menotti, 199
Tel. 0331 - 549176 – Fax 0331 - 541790
ARCONATE (MI) – Viale del Lavoro, 24
Tel. e Fax 0331 - 460143

Camerette di prima pioggia					
Prodotto	Descrizione	Ritiro	Dimens. cm.	Peso Kg.	H Minima
	Camerette di derivazione acque meteoriche di prima pioggia complete di coperchi normali o carrabili a una botola	L	Ø 150 int.	1570	85 (coperchio normale)
		L		1880	95 (coperchio carrabile)
		L	Ø 200 int.	2440	110 (coperchio normale)
		L		3090	120 (coperchio carrabile)

Luogo del ritiro: L = Legnano A = Arconate ORD = Su ordinazione



Tabella per il dimensionamento di "C" (in cm)								
Superficie in mq.	1000	2000	3000	4000	5000	6000	A = 10 cm	
B = (%)								Portata 20 lt. Sec./ha
20	4	6	8	10	11	13		
30	3	6	7	9	10	12		
40	3	5	7	8	9	11		
50	3	5	6	7	9	10		
60	3	4	6	7	8	9		
70	2	4	5	6	7	8		
80	2	4	5	6	6	7		
90	2	3	4	5	6	7		
100	2	3	4	5	5	6		

Legenda:

A= Larghezza stramazzo acque di prima pioggia

B= Percentuale di superficie coperta

C= Dislivello tra le due soglie



N.B. : L'entrata delle acque chiare deve essere posizionata al di sopra degli stramazzi, mentre le uscite devono essere più basse degli stessi.